

АКТ № 1508

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 1 » октября 20 21 г.

Дом № 9 по Красновосточная ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ООО "Трасссервис", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин О.В. Татаров А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и ды-

моотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Трасссервис"  
Вентканала вращающ из стальной трубы  
140x140 мм

в доме 9

Красновосточная ул. в кв. № с 1 по 58  
4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58

осмотр кв. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 29, 30, 31, 34, 38, 41, 42, 45, 46, 56, 57

кв. 24, 47 - отказались от проверки

кв. 25, 26 - не указаны

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее оверкрась 20 дд г. за исключением кв. № еще оштук., где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1509

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » октября 20 21 г.

Дом № 1а по Чкаловская ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ТК "Профилактика", удостоверение № \_\_\_\_\_,

тов. Крушини В.В. Титарев А.А.  
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спецсервис"

Вентканалы выполнены из асбестового кирпича  
размером 140x140 мм

в доме 1а

Чкаловская

ул. в кв. № с1нот4а

1, 7, 17, 19, 23, 26, 29, 32, 33, 37, 39, 41, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 73, 76, 78,  
79, 81, 82, 87, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 120,  
121, 122, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 140

отсут. кв. 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 60, 65, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 97, 104, 106, 108,  
116, 117, 118, 119, 126, 128, 129, 131, 135, 138, 139, 141, 142

кв. с 8 по 14 - нет доступа в дымо  
кв. 63, 70, 71, 91, 113, 123, 124 - не шумим  
кв. 83 - отказались от проверки

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее  
оверраись 20 dd г. за исключением кв. № и выше присутот и вышепречислен, где дымо-  
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов  
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1510

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 11 » ноября 20 11 г.

Дом № 1 по Чаваловская ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ИПК "Троссервис", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин О.В. Макаев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Троссервис"

Вентканалы выполнены из проф листа сечением  
140x140 мм

кв. 73 - дымоход от котельной а/у труба Ø150 мм

в доме 1

Чаваловская

ул. в кв. № с 1 по 90

4, 5, 6, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 66, 70,  
73, 75, 77, 82, 83, 85, 87, 89

отсут. кв. 7, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39,  
43, 44, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90

кв. 36 - отсут. от проверки

кв. 61, 76 - не проверены

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее октябрь 2011 г. за исключением кв. № еще существует, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1511

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 8а по В. Бобровица « 4 » октября 20 11 г. ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,  
трубочист ЖК „Поспешашица“, удостоверение № \_\_\_\_\_,

тов. Кручинин О.В. Татарев А.А.  
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО „Спецсервис“  
Жилищная компания из т/б шпнт ст.ст.ст. 1401401111

в доме 8а

В Бобровица ул. в кв. № 11090

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,  
40, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 58, 59, 60, 64, 66, 69, 71, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 89

остат. кв. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,  
40, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 58, 59, 60, 64, 66, 69, 71, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 89

кв. 10- они проверки откажутся

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее срок не определен 20 22 г. за исключением кв. № номер не указан, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профипактика»



Представители Заказчика



АКТ № 151а

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № д1 по ул. Матвеева Васильевского ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист И.А. Москатов, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации \_\_\_\_\_

тов. Кручинин В.В. Жуков А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спецсервис"  
Комплексная работа из п/б шахт сечением  
140x140 мм

в доме д1

ул. Матвеева Васильевского ул. в кв. № с 1 по 160

4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 37, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 64, 69, 70, 71,  
74, 79, 82, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 132,  
135, 137, 138, 139, 142, 150

Осмотр. кв. 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 56, 57,  
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 99, 102, 103, 104,  
105, 106, 107, 108, 112, 115, 119, 120, 121, 125, 129, 133, 136, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

Кв. 1, 18, 86, 116, 123, 131 - не существуют; кв. 12, 39, 84, 98 - отказались от проверки

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2011 г. за исключением кв. № кв. не существует. где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

Представители Заказчика



АКТ № 1513

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

«4» октября 2011 г.

Дом № 6 по Декабристов ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист Л.В. Прохоркина, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Кручинин В.В. Ляманов А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Суперсервис"

Вентканалы выполнены из т/б шпак шпакелем  
140x140 мм

в доме 6

Декабристов

ул. в кв. № с/п по 40

1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53,  
55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 86, 88, 90,

отсут. кв. 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 40, 43,  
47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89

16, 9, 16 - не существуют

п. 21- выбканим захром бурманой

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20 дд г. за исключением кв. № и вышереченных, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1514

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » октября 20 11 г.

Дом № 6 по пер. Вацманна ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ФК "Трестмашинка", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушинин О.В. Титарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Индустриал"

Очищаемые вентканалы из нержавеющей стали  
сечением 140x140 мм

в доме 6

пер. Вацманна

ул. в кв. № с11058

3, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 41, 44, 47, 54

отсут. кв. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43,  
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58

кв. 1, 6 - отказались от прочистки

св. 30 - вентиляцией засмеем

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее срок 20 11 г. за исключением кв. № часть 10 в многоквартирном доме, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 15-15

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » августа 20 д1 г.

Дом № 9а по Королева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист Т.К. Александрович, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушини О.В. Титарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО «Спецсервис»

Вентканалы выполнены из п/б труб сечением  
140х140 мм

в доме 9а

Королева

ул. в кв. № с 1 по 90

1, 5, 6, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 27, 31, 36, 40, 41, 46, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 86,  
87

ишеют. кв. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43,  
44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89,  
90

кв. 30, 38, 39, - отказались от проверки: кв. 77, 81 - не существуют

АКТ № 101

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее августа 2011 г. за исключением кв. № кв. 101 отсутствует, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1494

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » октября 2021 г.

Дом № dd по Социалистическая ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ТК "Прессинженер", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Кручинин О.В. Шарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "ТрубоСервис"  
Дымоходы и вентканалы диаметром из красной кирпичной стеной 140x140 мм

в доме dd

Социалистическая ул. в кв. № ст/018

д. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

осмотр кв. 1, 4, 7, 8, 11, 17, 18

№ 13 - Внешний зонд установлен в вентканал

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее марта 20 14 г. за исключением кв. № Центральный, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1498

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » сентября 2021 г.

Дом № 3а по ул. Менделеева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист Ф.К. Прохоркина, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Каушин О.В. Титарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Суперсервис"

Дымоход и вентканалы выполнены из красного

кирпича сечением 140x140 мм

№ 29 - дымоход - труба Ø 150 мм

в доме 3а

ул. Менделеева

ул. в кв. № с/но 89

2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51,

54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 46, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88

Осмт. № 3, 4, 5, 7, 11, 17, 20, 21, 28, 22, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 49, 52, 53, 57, 62, 63, 64, 66, 67,

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 89

№ 1, 4а - отсутствием или проверки

кв. 68 - вентильной зонт урмановица в вентканала

кв. 24 - нет кармана для ишени

кв. 59 - вентканал за деревом ишени

кв. 56 - решета урмановица в карман для ишени

кв. 25 - карман для ишени закрыт зентем

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее \_\_\_\_\_ сентябрь 2022 г. за исключением кв. № цели отсутствуют в вентканалах, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

Представители Заказчика



АКТ № 1499

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » сентября 20 21 г.

Дом № 9 по Керешева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист Т.А. Яковлевича, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин О.В. Татарев С.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спайсервис"

Артикотоп и вентканалы выполнены из графитового  
карбида сечением 140x140 мм

в доме 9

Керешева

ул. в кв. № с/по 120

2, 7, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 44, 48, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 73, 76, 77, 81, 82, 86, 87,  
89, 90, 94, 95, 97, 98, 102, 104, 105, 111, 113, 115, 116, 119  
осматр. кв. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80,  
83, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 117, 118, 120  
кв. 42 - в тушении газа; кв. 57 - этапаме от проверки

№ 40 - внешний шум умышлен в вентканалах

№ 98 - внешний шум умышлен в вентканалах

№ 102 - —

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее \_\_\_\_\_ сентябрь 20 22 г. за исключением кв. № 101 и там нет, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

Представители Заказчика



**АКТ № 1500**

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » апреля 20 21 г.

Дом № 22 по Саговае с. Первомайский ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ООО "Прессинжининг", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин О.В. Титарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Суперсервис"

дымохода и вентканала вращающаюся из красного  
кирпича диаметром 140x140 мм

в доме 22

Саговае

ул. в кв. № с 1 по 48

1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 35, 38, 39, 42, 43, 47

осмотр кв. 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 44,  
45, 46, 48

кв. 19 - нет доступа к помещению для осмотра

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее \_\_\_\_\_ сентябрь 2011 г. за исключением кв. № 19 и вентканалов, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1501

на периодическую прочистку и проверку на плотность газопроводов и вентканалов

« 4 » октября 20 21 г.

Дом № 58 по ул. Менделеева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ООО "Трассмаксимум", удостоверение № \_\_\_\_\_,  
наименование организации

тов. Крушин Д.В. Шмарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Стройсервис"

Дымоход вентканал из алу труб Ø-150мм-кв. №8, 62, 90, 105  
вентканала вентканал из красной кирпича  
размером 140x140 мм

в доме 58

ул. Менделеева ул. в кв. № с 1 по 125

д. 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 60, 61,

62, 63, 65, 68, 69, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 85, 89, 90, 93, 97, 98, 100, 104, 105, 115, 120,

осмат кв. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 59, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125

кв. 11, 35, 67, 80, 121 - не учтены; кв. 67, 102 - отказались от проверки

кв. 22, 49 - совместно с кв. 115 (в выключенном состоянии)  
кв. 115 - совместно с кв. 111 (в выключенном состоянии)  
кв. 120 - совместно с кв. 112 (в выключенном состоянии). Решения  
установлена в картотеке див. ч. 111

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее  
март 20 11 г. за исключением кв. № кв. 111 "в выключенном", где дымо-  
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов  
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

Представители Заказчика



АКТ № 1502

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » апреля 20 21 г.

Дом № 43 по Вашингтон ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ООО "Программашина", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушинский В.В. Титарев А.Н.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "ИнейСервис"

Вентканал и вентканала вентканала из частного помещения  
сечением 140x140 мм

в доме 43

Вашингтон

ул. в кв. № 110100

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66,

71, 72, 73, 74, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 95, 96

осматр. кв. 4, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 86, 89, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100

кв. 17 - не шумит

кв. 95 - карман для chimney закрыт крышкой  
кв. 96 - вытяжной урмановиен в вытяжном

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее \_\_\_\_\_ январь 20 22 г. за исключением кв. № кв. 95 и 96, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»  
  


Представители Заказчика  
  


АКТ № 1503

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 1 » октября 20 11 г.

Дом № 36 по Вашингтон ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист ТК "Росстатинформ", удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Кучинский В.В. Ткачев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Суперсервис"

Прочистка и вентканалов вращающихся из красного кирпича  
сечением 140х140 мм

в доме 36

Вашингтон

ул. в кв. № с 1 по 70

д. 4, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52,  
54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 70,

общит. кв. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 39, 43, 44, 53, 57, 60,  
62, 63, 66, 67, 68, 69; кв. 51 - отказались от проверки

кв. 59 - вешетной зоня устанавлен в вентканал, нарешан дше  
мешин закрат ирешной гаршндром

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее  
январь 20 22 г. за исключением кв. № кв. 59 отсутствует, где дымо-  
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов  
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1504

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » апреля 20 21 г.

Дом № 23 по 50 лет Комсомола ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист И.А. Прохоркина, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Клишин С.В. Паров А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Стройсервис"

Дымоходы и вентканалы выполнены из нержавеющей стали 140x140мм

в доме 23

50 лет Комсомола

ул. в кв. № 13 подл

6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22

оконн. отв. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 20, 23, 24, 25, 27, 28

отв. 26 - не существует нет

кв. 6 - внешней зоны утяжеленной в выключенном, карман  
для шестки исторически за шкафом

кв. 18 - внешней зоны утяжеленной в выключенном

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее март 2022 г. за исключением кв. № цоли отсутствует и соответствии, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1505

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » октября 20 21 г.

Дом № 25 по 50 лет Комсомола ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист Т.К. Прохоркина, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин В.В. Ткачев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спецсервис"

Дымоход и вентканал диаметром из красного кирпича сечением 140х140 мм

в доме 25

50 лет Комсомола ул. в кв. № с/но 100

3, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 36, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 66, 68, 70, 72, 73, 82, 83, 85, 92, 94, 96, 99

осматр. кв. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 77

78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100

16, 20, 24, 38 - там нет ни одной из кв. 16, 37 - не осматривались


Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентября 20 дд г. за исключением кв. № еще отсутствует, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта \_\_\_\_\_

Представители ЛК «Профилактика»  




Представители Заказчика  




АКТ № 1506

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » сентября 20 11 г.

Дом № 16 по Вушаевскому ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист П. Песенникова, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушин В.В. Шаров А.В.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спецсервис"

Вспомогат. и вентканалы вращающ. из красного  
кирпича сечением 140x140 мм

в доме 16

Вушаевского ул. в кв. № с/кв 68

3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 33, 34, 36, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 67

аисут. кв. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 68

кв. 54 - не существ. доты

Кв. 61,65 - предлагается решить техникой Губа свет  
Ковши

Кв. 45 - вешетной зонт уличной в выганае

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее  
сентябрь 2011 г. за исключением кв. № еще существует где дымо-  
и вентканалы ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов  
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1507

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 4 » октября 2021 г.

Дом № 1 по Красновенкинской ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № \_\_\_\_\_,

трубочист О.А. Досемалкина, удостоверение № \_\_\_\_\_,

наименование организации

тов. Крушина О.В. Титарев А.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Спиробсервис"

Возможен "вентканалы брашера из масляного  
кириша размером 140\*140 мм

в доме 1

Красновенкинской ул. в кв. № с 1 по 136

2, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 52, 58, 59, 62, 67, 68,  
70, 75, 76, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115,  
121, 122, 124, 128, 129, 131, 132, 136  
отсут. кв. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,  
40, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 84, 85, 89, 92,  
93, 94, 96, 98, 99, 103, 108, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 130, 133, 134, 136

№ 28, 65, 88, 95, 113 - не шумим

№ 8, 24, 109, 121 - коминтой зонб уттановлен в вентканалах

№ 44, 135 - решетка уттановлена в карман дым. трубы

Дата предыдущего обследования \_\_\_\_\_

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее \_\_\_\_\_ сентябрь 2022 г. за исключением кв. № № 109, 121 и № 135, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта \_\_\_\_\_ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

Представители Заказчика

